



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1

**CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO TÉCNICO**

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BANCO DE PREGUNTAS

(SERVIDOR PÚBLICO 4)

PARTIDA: 410

1. LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN DE CALOR ENTRE DOS PUNTOS DE UN SÓLIDO ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL A:
2. ¿DE QUÉ FACTOR DEPENDE MÁS LA RADIACIÓN?
3. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES MATERIALES ES MEJOR CONDUCTOR DE CALOR?
4. SELECCIONE: LA MADERA TIENE
5. LOS COMPUESTOS CUYOS COMPONENTES PRINCIPALES SON EL CARBONO Y EL HIDRÓGENO SE DENOMINAN GENÉRICAMENTE:
6. EL CALOR SE CONDUCE MEJOR EN:
7. LA TEMPERATURA ES:
8. CALOR Y TEMPERATURA SON:
9. EN UN INCENDIO LA FORMA PRINCIPAL DE LIBERACIÓN DE CALOR ES POR:
10. TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA ES:
11. LA DENSIDAD SE MIDE EN:
12. EN UN FUEGO, ¿QUÉ REACCIONES SE PRODUCEN?
13. UN CALENTADOR DE RESISTENCIA INCANDESCENTE TRANSMITE EL CALOR PRINCIPALMENTE POR
14. ¿QUÉ FORMA DE TRANSMISIÓN DE CALOR SE PROPAGA A MAYOR VELOCIDAD?
15. LA PROHIBICIÓN DE COMER, BEBER O FUMAR EN LAS ZONAS DE TRABAJO SE CONSIDERA UNA MEDIDA DE:
16. SELECCIONE UNA O MÁS OPCIONES: SON MEDIOS DE EVACUACIÓN:
17. TEMPERATURA DE IGNICIÓN ES LA TEMPERATURA A LA CUAL EL VAPOR EMANADO POR UN LÍQUIDO INFLAMABLE SE PRENDE SIN LA PRESENCIA DE UNA FUENTE DE IGNICIÓN.
18. LAS MEDIDAS O ACCIONES INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS QUE SE EMPRENDE PARA MINIMIZAR LAS CAUSAS DE LOS RIEGOS EXISTENTES Y DE LOS DESASTRES.
19. INDIQUE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA HIDRÁULICO
20. LA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN SE CALCULA Y ESTÁ RELACIONADA DIRECTAMENTE EN BASE DE:
21. INDIQUE EN QUE SITIO SE INSTALA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD:
22. INDIQUE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
23. EN UN EXTINTOR EL PARÁMETRO QUE SE VERIFICA ES:
24. INDIQUE QUE ARTICULO Y QUE LEY FACULTA EL ADOPTAR MEDIDAS PARA PREVENIR FLAGELOS
25. ¿QUÉ TIPO DE AGENTE EXTINTOR ES PARA ACEITES Y GRASAS SATURADAS?
26. UN MATERIAL PELIGROSO ES UNA SUSTANCIA O MATERIAL QUE POR SÍ MISMA EN CIERTA FORMA O CANTIDAD, NO CONSTITUYE UN RIESGO PARA LA SALUD, EL AMBIENTE O LOS BIENES, YA SEA DURANTE SU PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, UTILIZACIÓN O



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1 CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

TRANSPORTE.

27. ¿EN QUÉ SENTIDO DEBEN DE ABRIR LAS PUERTAS EN LUGARES DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO?
28. ¿DE QUÉ COLOR ES EL BULBO O AMPOLLA DEL ROCIADOR O SPLINKLER TIPO ORDINARIO?
29. ¿DIGA UD. ¿A PARTIR DE CUANTOS PISOS SE CONSIDERA “EDIFICIOS DE GRAN ALTURA” SEGÚN EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS?
30. ¿A PARTIR DE CUANTAS PERSONAS EN LA CATEGORÍA DE “BARES Y RESTAURANTES” SEGÚN EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEBEN DE CONTAR CON UN PLAN DE AUTO PROTECCIÓN, MAPA DE RIESGO, RECURSOS Y EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS?
31. ¿A PARTIR DE CUANTOS METROS DE SUPERFICIE LAS GASOLINERAS DEBEN DE CONTAR CON BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS, LAS MISMAS QUE DEBEN ESTAR PREVISTAS CON SISTEMAS AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN DE ESPUMA?
32. A QUE TEMPERATURA EN EL TECHO SE ACTIVA UN ROCIADOR DE CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA ORDINARIO
33. ¿CUÁL ES LA NORMA INEN QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL?
34. ¿CUÁL ES LA NORMA NFPA DONDE PODEMOS ENCONTRAR LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE INCENDIOS?
35. LOS DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN QUE EXISTEN SON.
36. CUANTOS CILINDROS DE 15 KILOS PUEDEN SER ALMACENADOS EN UN “DEPOSITO O CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE GLP”
37. ES UN PROCESO COMBUSTIVO CONTROLADO QUE RESULTA DE LA UNIÓN DE TRES ELEMENTOS QUE SON CALOR, OXÍGENO Y MATERIA COMBUSTIBLE, CON DESPRENDIMIENTO DE LLAMAS, CALOR Y GASES. ES UN PROCESO MUY EXOTÉRMICO.
38. LA TEMPERATURA MÍNIMA A LA QUE UNA SUSTANCIA COMBUSTIBLE ES CAPAZ DE INFLAMARSE Y MANTENER LA COMBUSTIÓN EN AUSENCIA DE UNA FUENTE DE IGNICIÓN ES.
39. INDIQUE EN QUE SITIO SE INSTALA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD (PROHIBIDO FUMAR, PELIGRO ALTO VOLTAJE, PELIGRO GAS INFLAMABLE.)
40. SE CONSTRUYEN LOS MUROS CORTAFUEGOS EN PAREDES PERIMETRALES DE:
41. ¿QUÉ TIPO DE AGENTE EXTINTOR ES PARA ACEITES Y GRASAS SATURADAS?
42. ¿A PARTIR DE CUANTAS PERSONAS EN LA CATEGORÍA DE “BARES Y RESTAURANTES” SEGÚN EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEBEN DE CONTAR CON UN PLAN DE AUTO PROTECCIÓN, MAPA DE RIESGO, RECURSOS Y EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS?
43. PARA QUE UN LÍQUIDO SE CONSIDERE “MUY INFLAMABLE”, DEBE ESTAR:
44. EN UN INCENDIO LA FORMA PRINCIPAL DE LIBERACIÓN DE CALOR ES POR:
45. A LA ENERGÍA NECESARIA PARA INICIAR UNA REACCIÓN DE COMBUSTIÓN SE LA DENOMINA:



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1 CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

46. LA DENSIDAD SE MIDE EN.
47. EN UNA REACCIÓN DE COMBUSTIÓN:
48. ¿CUAL DE LOS SIGUIENTES PROCESOS DE COMBUSTIÓN SE PUEDE CATALOGAR COMO INCENDIO?
49. EL HUMO:
50. TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTANEA ES:
51. EL PASO DE SOLIDO A GAS SE DENOMINA:
52. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE LLAMA NO ES UNA DIFUSIÓN?
53. 300K ES:
54. SI PARA INICIAR UNA COMBUSTIÓN TENGO QUE AÑADIRLE CALOR ¿QUIERE DECIR QUE LA COMBUSTIÓN ES UNA REACCIÓN ENDOTÉRMICA?
55. EN UN FUEGO:
56. LA PELIGROSIDAD QUE POSEE UNA SUSTANCIA O MATERIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU POSIBLE IGNICIÓN DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DE:
57. LOS VAPORES DE LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES:
58. EL HOLLÍN:
59. EL PUNTO DE FUSIÓN DE LA MADERA:
60. LA CALORÍA ES:
61. LA TEMPERATURA.
62. EL COLOR DE LA LLAMA DEPENDE, SOBRE TODO:
63. AQUELLAS REACCIONES QUE LIBERAN ENERGÍA (GENERALMENTE DE FORMA DE CALOR) SE DENOMINAN:
64. LA PIROLISIS
65. LA OXIDACIÓN DE UN HIERRO AL EXTERIOR:
66. LAS ESCALERAS CONSIDERADAS UNICAMENTE DE EMERGENCIA DEBERAN SER COMPLETAMENTE CERRADAS
67. LA ILUMINACION DE EMERGENCIA ES AQUELLA QUE DEBE PERMITIR EN CASO DE FALLO AL ALUMBRADO GENERAL LA EVACUACION SEGURA Y FACIL AL PUBLICO HACIA EL EXTERIOR.
68. LA ILUMINACION MININA DE EMERGENCIA DEBE SER:
69. LOS EXTINTORES SE COLOCARÁN EN:
70. EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA TODOS LOS SURTIDORES DISPONDRAN DE:
71. LAS GASOLINERAS CONTARAN CON UN NUMERO DE EXTINTORES EQUIVALENTE A LA RELACION DE UN EXTINTOR DE PQS POR CADA SURTIDOR ESTO DEBE SER:
72. EN QUE ARTICULO DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS INDICA QUE LOS INSPECTORES DE PREVENCION DE INCENDIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS TIENEN LA FACULTAD DE REALIZAR INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO
73. EN QUE ARTICULO DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FACULTA QUE LOS INSPECTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS EMITA CITACIONES CUANDO LA NECESIDAD LO AMERITE
74. SE DENOMINA CENTRO DE ACOPIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO A AQUELLOS CENTROS



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

DE ALMACENAMIENTO:

75. SE DENOMINA CENTRO DE DISTRIBUCION DE GAS LICUADO DE PETROLEO A AQUELLOS LUGARES QUE ALMACENAN:
76. INCOMBUSTIBLE ES:
77. MANOMETRO ES UN INSTRUMENTO QUE MIDE:
78. LOS MATERIALES INFLAMABLES SE CLASIFICAN EN:
79. PROPIEDAD QUE OFRECEN ALGUNOS MATERIALES SOMETIDOS A TEMPERATURAS ELEVADAS, SU RESISTENCIA NO ES ALTERADA DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO, NO PRESENTAN DEFORMACIONES.
80. ¿LOS HIDRANTES EN LA VIA PUBLICA DEBEN INSTALARSE A UNA DISTANCIA DE 200 METROS ENTRE ELLOS?
81. ¿PAREDES Y MUROS CONTRAFUEGO SE CONSTRUYEN CON LA FINALIDAD DE AISLAR, CONFINAR AREAS O SECTORES DE INCENDIOS?
82. PAREDES Y MUROS CONTRAFUEGOS ¿SON PROTECCIONES ACTIVAS?
83. LAS TUBERIAS PARA SUMINISTRO DE GAS PUEDEN PASAR POR:
84. EL NUMERO MAXIMO DE CILINDROS DE 45 KG DE CAPACIDAD INSTALADOS EN UN LUGAR ESPECÍFICO DEBE SER DE:
85. SE ACEPTA INSTALACION DE CILINDROS DE CUALQUIER TAMAÑO EN LOCALES CUYO PISO ESTE MAS BAJO QUE EL SUELO
86. SE ACEPTA EN TERRAZAS INSTALACIONES DE GLP HASTA 12 M3
87. EDIFICACIONES QUE FUESEN OBJETO DE AMPLIACION SUJETAS A CONTROL DEL CUERPO CE BOMBEROS DEBEN SUJETARSE A DISPOSICIONES CONFORME A SU NUEVO USO DE SUELO A PARTIR DE:
88. EL ALUMBRADO DE SEÑALIZACION DEBE INDICAR DE MODO PERMANENTE LAS AREAS DE OFICINAS, BODEGAS, ALMACENES.
89. LOS SUBSUELOS Y SOTANOS QUE SEAN DESTINADOS A CUALQUIER USO CON SUPERFICIE DE PISOS MENORES A 500 M2 DEBEN DISPONER SISTEMAS AUTOMATICOS DE EXTINCION.
90. LOS SUBSUELOS Y SOTANOS QUE SEAN DESTINADOS A CUALQUIER USO CON SUPERFICIE DE PISOS IGUALES O MAYORES A 500 M2 DEBEN DISPONER SISTEMAS AUTOMATICOS DE EXTINCION.
91. EL EXTINTOR SE LO SOMETE A UNA PRUEBA HIDROSTATICA CADA:
92. LOS EXTINTORES CUANDO ESTUVIESEN FUERA DE UN GABINETE SE SUSPENDERAN EN SOPORTES O PERCHAS EMPOTRADOS A UNA ALTURA DE:



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

93. LOS ELEMENTOS CONSTITUIDOS DE LA BOCA DE INCENDIO SON:
94. LA COLUMNA DE AGUA EN UNA INSTALACION DE USO EXCLUSIVO DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR MINIMO _____ PSI.
95. LA PRESIÓN MÍNIMA DE DESCARGA (PITÓN) REQUERIDA EN EL PUNTO MAS DESFAVORABLE DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA PARA INDUSTRIA SERÁ DE:
96. LA PRESIÓN MÍNIMA DE DESCARGA (PITÓN) REQUERIDA EN EL PUNTO MAS DESFAVORABLE DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA VIVIENDA SERÁ DE:
97. EN AQUELLAS EDIFICACIONES DONDE EL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO REQUIERA INSTALACION ESTACIONARIA DE AGUA SE CONSIDERA UN VOLUMEN MINIMO DE:
98. ¿CUÁL ES LA DISTANCIA MAXIMA DE RECORRIDO EN EL INTERIOR DE UNA ZONA HASTA ALCANZAR LA VIA DE EVACUACION?
99. TODOS LOS PISOS DEBEN COMUNICARSE ENTRE SI POR MEDIO DE:
100. LA FACHADA ACCESIBLE AL INGRESO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA DEBE SER A UNA DISTANCIA MAXIMA LIBRE DE OBSTACULOS DE:
101. LAS RUTAS DE SALIDA DE CIRCULACION CONTIGUA SIN OBSTACULOS DESDE CUALQUIER PUNTO EN UN EDIFICIO O ESTRUCTUA HACIA LA VIA PUBLICA SON:
102. TODA PUERTA UBICADA EN LA VIA DE EVACUACION DEBE TENER UN ANCHO MINIMO DE:
103. TODO RECORRIDO DE UN MEDIO DE EVACUACION DESDE CUALQUIER HABITACION HACIA EL EXTERIOR DEBE ATRAVESAR OTRA HABITACION
104. SEGÚN LA NFPA 16 EL ESPACIO DEBE SER SUPERIOR A 100 PIES CUADRADOS POR ROCIADOR
105. EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA DEBE DISPONERSE PARA PROPORCIONAR AUTOMATICAMENTE LA ILUMINACION REQUERIDA EN:
106. LA ILUMINACION DE EMERGENCIA DEBE PROPORCIONAR UN PERIODO DE ILUMINACION MINIMO DE _____ EN CASO DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA
107. ¿CUANTOS METROS DE ALTURA DESDE EL NIVEL DEL SUELO SE CONSIDERA UN EDIFICIO BAJO?
108. A QUE SE CONSIDERA EDIFICIOS ALTOS DE 1ERA CATEGORIA:
109. ¿A QUÉ SE CONSIDERA EDIFICIOS ALTOS DE 2DA CATEGORIA?



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1 CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

110. EDIFICACIONES DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO DE PRIMERA CLASE SON AQUELLOS LOCALES CON SUPERFICIE MENOR A _____, CUYA ÁREA DE VENTA O SERVICIO SE ENCUENTRE A NIVEL DE LA CALLE
111. EDIFICACIONES DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO DE 2DA CLASE SON AQUELLOS LOCALES CON SUPERFICIE IGUAL O MAYOR A 300 METROS CUADRADOS Y MENOR A 3000 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION CON VARIOS NIVELES
112. EDIFICACIONES DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO DE 3ERA CLASE SON AQUELLOS LOCALES CON SUPERFICIE MAYOR A 3000 METROS CUADRADOS CON 3 O MAS NIVELES.
113. SEGÚN LA CLASIFICACION DE RIESGOS DE INCENDIO, SE CONSIDERA RIESGO LEVE (BAJO) ENTRE 160MIL A 340 MIL KCAL/M²
114. LOS EDIFICIOS PARA OFICINAS DEBEN DE CONTAR CON UN SISTEMA DE PROTECCION DE DESARGAS ESTATICAS (PARARRAYOS) CUANDO SU ALTURA SUPERA LOS
115. ¿CUÁL ES LA NORMA NFPA PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE ROCIADORES?
116. ¿QUÉ CERTIFICADO SE OTORGA CUANDO EL SISTEMA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS SE AJUSTA EN TODO LO EXIGIDO POR MEDIO DE LAS DISPOSICIONES TECNICAS?
117. ¿CUÁL ES LA DISTANCIA MAXIMA NOMINAL DE ESPACIAMIENTO ENTRE DETECTORES DE HUMO?
118. ¿A PARTIR DE QUE ÁREA CUBIERTA SE DEBE IMPLEMENTAR UN SISTEMA HIDRAULICO?
119. ¿CUÁNTOS MEDIOS DE EGRESO DEBE TENER UNA EDIFICACION DE HASTA 500 PERSONAS?
120. ¿CUÁNTOS MEDIOS DE EGRESO DEBE TENER UNA EDIFICACION DE MAS DE 500 PERSONAS Y MENOS DE 1000 PERSONAS?
121. ¿CUÁNTOS MEDIOS DE EGRESO DEBE TENER UNA EDIFICACION DE MAS DE 1000 PERSONAS?
122. ¿QUÉ TIPOS DE EXTINTORES SE COLOCAN JUNTO A LOS INGRESOS DE LAS SALAS DE MAQUINAS DE ASCENSORES Y/O CUARTOS DE BOMBAS?
123. ¿QUÉ NORMA SE USA DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE EXTINTORES?
124. LA NORMA NFPA 20 HACE REFERENCIA A LA NORMA PARA INSTALACION DE BOMBAS ESTACIONARIAS PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS
125. LA NORMA NFPA 16 ESTABLECE QUE SU PROPOSITO ES PROPORCIONAR UN GRADO RAZONABLE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA LA VIDA Y LA PROPIEDAD A TRAVES DE REQUISITOS DE INSTALACION PARA SISTEMAS DE TUBERIAS VERTICALES Y MANGUERAS



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1 CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BASADOS EN PRINCIPIOS SÓLIDOS DE INGENIERÍA, DATOS DE PRUEBA Y EXPERIENCIA DE CAMPO.

126. ¿CUAL ES LA NORMA NFPA PARA EL MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS?
127. ¿QUE TIPO DE VALVULAS SE COLOCAN EN LAS LINEAS HIDRAULICAS PARA EVITAR EL RETROCESO DEL AGUA?
128. ¿QUÉ LUGARES DEBEN CONTAR CON UNA PLACA EN UN LUGAR VISIBLE PARA TODO EL PÚBLICO INDICANDO SU CAPACIDAD MÁXIMA?
129. EN LOCALES QUE TOMEN COMO REVESTIMIENTO PARA ABSORCIÓN SONORA, DEBEN TENER UN GRADO MÍNIMO DE INFLAMABILIDAD Y CERTIFIQUE UN RF DE:
130. PARA BARES Y RESTAURANTES LA REACCIÓN AL FUEGO DE LOS CORTINAJES, DECORACIONES, MADERAS Y EN GENERAL TODAS LAS MATERIAS SUSCEPTIBLES DE ARDER QUE SE PRECISEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEBE SER:
131. LOS RECINTOS QUE PRECISEN OSCURECIMIENTO PARA LA ESCENIFICACIÓN DEBEN MANTENER AL MENOS EN LA ZONA DE PÚBLICO Y EN TODO MOMENTO UNA ILUMINACIÓN DE:
132. LA DISTANCIA ENTRE BOCAS DE FUEGO PARA EDIFICIOS INDUSTRIALES O FABRILES EN NINGUN CASO EXCEDERÁ MÁS DE:
133. ¿COMO SE LLAMA EL COMPONENTE DEL SISTEMA HIDRAULICO UBICADO GENERALMENTE EN LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS?
134. ¿CUALES SON LAS CLASES DE INCENDIOS?
135. LOS INCENDIOS QUE IMPLICAN SÓLIDOS INFLAMABLES QUE NORMALMENTE FORMAN BRASAS Y QUE SON, GENERALMENTE, DE NATURALEZA ORGÁNICA: MADERA, TEJIDOS, GOMA, PAPEL, ALGUNOS TIPOS DE PLÁSTICO, CORRESPONDE A LA CLASE DE INCENDIO:
136. LOS INCENDIOS QUE IMPLICAN LÍQUIDOS INFLAMABLES: PETRÓLEO, GASOLINA, ACEITES, PINTURA, ALCOHOL Y SÓLIDOS LICUABLES COMO LA PARAFINA, EL ASFALTO, ALGUNAS CERAS Y PLÁSTICOS, CORRESPONDE A LA CLASE DE INCENDIO:
137. LOS INCENDIOS QUE IMPLICAN GASES INFLAMABLES: METANO O GAS NATURAL, HIDRÓGENO, PROPANO, BUTANO, ACETILENO CORRESPONDEN A LA CLASE K DE TIPOS DE INCENDIO
138. LOS INCENDIOS QUE IMPLICAN METALES COMBUSTIBLES: SODIO, MAGNESIO, POTASIO Y MUCHOS OTROS CUANDO ESTÁN REDUCIDOS A VIRUTAS MUY FINAS (COMO EL ALUMINIO), CORRESPONDEN A LA CLASE D DE TIPOS DE INCENDIO.



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1 CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

139. LA UNIDAD QUE MIDE LA CORRIENTE ES:
140. INCENDIO ES LA UNION DE 3 ELEMENTOS QUE SON CALOR, OXIGENO Y MATERIAL COMBUSTIBLE
141. CAUSA FUEGO DESCONTROLADO, DAÑOS, DESTRUCCION, PERJUICIOS Y HASTA LA MUERTE
142. TEMPERATURA DE VAPORIZACION ES LA TEMPERATURA A LA CUAL LOS VAPORES EMANADOS POR UN LIQUIDO SE PRENDEN AUN SIN LA PRESENCIA DE UNA FUENTE DE IGNICION
143. CUERPO VISIBLE Y LUMINOSO DE UN GAS EN COMBUSTION ES:
144. CAUSAS DE INCENDIO:
145. EL SISTEMA DE SEÑALIZACION DE SALIDA DEBE SER:
146. LOS TIPOS DE RIESGO SON:
147. ¿QUÉ NORMA EXPLICA EL DIAMANTE DE LOS MATERIALES PELIGROSOS?
148. EL FACTOR DE CARGA DE OCUPANTES SEGÚN LA NFPA 101 PARA EL USO MENOR DE CONCENTRACION SIN ASIENTOS FIJOS EN REUNIONES PUBLICAS ES
149. LAS ESCALERAS DE MADERA, DE CARACOL, LOS ASCENSORES SON CONSIDERADOS COMO VIAS DE EVACUACION
150. LAS ESCALERA DE EVACUACION ESTARA PROVISTA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA Y PUERTA CORTAFUEGOS CUYA RESISTENCIA SERA COMO MINIMO
151. EL CIELO RASO POR DONDE DISCURRA LA TUBERÍA, DEBE TENER UNA VENTILACIÓN HACIA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES LUGARES:
152. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN UNA PROPIEDAD EL CUAL ESTA OBLIGADO A EXIGIR EL DEBIDO CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO?
153. SE CONSIDERA EDIFICIOS ALTOS AQUELLOS QUE:
154. SE GENERA POR GASES A ALTA PRESION, ES EL RESULTADO DE LAS REACCIONES EXOTERMICAS QUE HACEN CAMBIAR LA NATURALEZA QUIMICA DEL COMBUSTIBLE
155. LAS EXPLOSIONES QUE SE CARACTERIZAN POR LA PRESENCIA DEL COMBUSTIBLE Y EL AIRE COMO OXIDANTE O COMBURENTE SE DENOMINA:
156. LA EXPLOSION CAUSADA POR LA ALTA ENERGIA DE LOS ARCOS ELECTRICOS SE CONOCE COMO:



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

157. ALTA TENSION ES TODA AQUELLA TENSION NOMINAL SUPERIOR A:
158. UNA FORMA DE ENERGIA ASOCIADA AL MOVIMIENTO MOLECULAR SE DENOMINA:
159. CANTIDAD DE AGUA QUE PASA A TRAVES DE UNA SECCION DE SU CURSO EN LA UNIDAD DE TIEMPO ES:
160. LAS SUBSTANCIAS ININFLAMABLES COMO: GRASAS, ACEITES O SUBSTANCIAS FÁCILMENTE COMBUSTIBLES, DEBEN RECOGERSE EN RECIPIENTES METÁLICOS DE CIERRE HERMÉTICO Y SER ALMACENADOS EN COMPARTIMENTOS IGNÍFUGOS.
161. LOS DEPÓSITOS DE SUBSTANCIAS PELIGROSAS QUE PUEDAN CAUSAR EXPLOSIONES, DESPRENDIMIENTOS DE GASES O DERRAME DE LÍQUIDOS ININFLAMABLES, DEBEN SER INSTALADOS A NIVEL DE SUELO Y EN LUGARES ESPECIALES A PRUEBA DE FUEGO. DEBEN ESTAR SITUADOS DEBAJO DE ÁREAS DE TRABAJO O HABITACIONES.
162. EN TODO EDIFICIO DESTINADO A LABORES INDUSTRIALES O FABRILES CONTARA CON DEPOSITO DE RESERVA DE AGUA CONSISTENTE EN:
163. PARA EL CALCULO DEL VOLUMEN MINIMO DE ABASTECIMIENTO SE CONSIDERA EL EMPLEO DE:
164. LA NORMATIVA NTE INEN 439 INDICA SOBRE:
165. LA NORMATIVA NTE INEN 1535 INDICA SOBRE:
166. LA NORMATIVA NTE INEN 1534 INDICA SOBRE:
167. LA NORMATIVA NTE INEN 1535 INDICA SOBRE:
168. LOS DETECTORES DE HUMO PUNTUALES SE CONSIDERAN COMO DETECTORES DE HUMO FOTOELECTRICOS. V o F
169. LOS DETECTORES DE GASES PUEDE DETECTAR GAS
170. LOS DETECTORES DE GASES PUEDEN DETECTAR EL GAS
171. LOS ELEMENTOS DE NOTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE ALARMA PUEDEN SER:
172. LAS SEÑALES VISUALES SON:
173. LAS SEÑALES AUDIBLES SON:
174. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES MINIMAS ACEPTABLES QUE DETERMINA UNA INDUSTRIA PARA GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA?
175. EL OBJETIVO DE UN SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO ES:
176. UN SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO ESTA COPUESTO POR:



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1 CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

177. ¿QUÉ NORMATIVA DE LA NFPA CORRESPONDE AL SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
178. UN SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO PUEDE SER:
179. LOS ELEMENTOS INCIADORES DEL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO SON:
180. EL DETECTOR DE HUMO DE TIPO HAZ LINEAL SE CONSIDERA UN DETECTOR FOTOELECTRICO. V o F
181. EL DETECTOR DE HUMO DE TIPO POR MUESTRA DE AIRE NO SE CONSIDERA UN DETECTOR FOTOELECTRICO. V o F
182. ES UN DOCUMENTO EN QUE SE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE UN PRODUCTO, LOS PROCESOS Y METODOS DE PRODUCCION CON ELLOS RELACIONADOS, CON INCLUSION DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, Y CUYA OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA.
183. ¿CUÁL ES EL ELEMENTO QUE SE ABRE AUTOMATICAMENTE EN CASO DE SOBRETENSION O NORMALMENTE EMPUJANDO UNA PALANCA?
184. LAS CARCASAS DE LOS DISYUNTORES PUEDEN SER METALICOS QUE NO SE FUNDAN Y NO CONTRIBUYAN A LA COMBUSTION
185. UNA CARGA ESTACIONARIA QUE SE ACUMULA EN ALGUNOS OBJETOS ES:
186. INDIQUE QUE NORMATIVA DE LA NFPA CORRESPONDE A LA INSPECCION, PRUEBA Y MANEJO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
187. LOS SISTEMAS HIRAUICOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS SE CONSIDERAN COMO PROTECCION NATIVA
188. LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN LOS SITEMAS DE ROCIADORES SON:
189. REPRESENTA TODAS LAS MEDIDAS CONSTRUCTIVAS QUE PERMITEN QUE UNA ESTRUCTURA RESISTA UN INCENDIO DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO
190. LA PROTECCIÓN _____ TIENE POR OBJETO APAGAR LOS INCENDIOS
191. TIENE POR OBJETO EVITAR LA GESTACION DE INCENDIOS, MEDIANTE ESTUDIOS Y REGLAMENTACION DE TODO TIPO DE SUSTANCIA ELEMENTO O INSTALACIONES SUCEPTIBLES DE ORIGINAR UN INCENDIO
192. LOS TIPOS DE EXTINTORES PUEDEN SER:
193. EL EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA PUEDE SER USADO EN OFICINAS, AULAS AUDITORIOS, SALA DE REUNIONES



BANCO DE PREGUNTAS

CARGO: TÉCNICO EN INSPECCIÓN BOMBERIL 1 CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

194. EL EXTINTOR DE ESPUMA PUEDE SER USADO PARA FUEGOS DE CLASE C O EQUIPOS ENERGIZADOS
195. EL EXTINTOR DE ESPUMA PUEDE SER USADO PARA FUEGOS DE CLASE A Y B. V o F
196. LAS SIGLAS AFFF SIGNIFICAN ESPUMA FORMADORA DE PELICULA ACUOSA. V o F
197. EL EXTINTOR DE HALOTRON ES UN AGENTE LIMPIO Y NO CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD QUE DEJA RESIDUOS. V o F
198. LOS EXTINTORES DE POLVOS ACTUAN POR:
199. LOS EXTINTORES DE CO2 ACTUAN POR:
200. LOS EXTINTORES DE AGUA DESIONIZADA ESTA CALSIFICADO PARA FUEGOS DE CLASE A Y C. V o F
201. CAPACIDAD MINIMA NECESARIA PARA EVACUAR A LOS USUARIOS EN CASO DE EMERGENCIA
202. ¿CUÁL ES EL SISTEMA DE TUBERIAS SIN AGUA, DE USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS?